

ほけんだより No.6

白河実業高等学校
保健室

あなたのクラスは大丈夫??

教室の空気検査 やって見たー!!!

| クラス | 二酸化炭素濃度 | 温度 | 湿度 | 窓の開閉 |
|-----|---------|------|-----|------|
| A | 0.1% | 22°C | 43% | 開 |
| B | 0.33% | 22°C | 46% | 閉 |

基準濃度
0.15%

※二酸化炭素濃度は基準値より低い数値がいい数値!

窓を開けながら授業しても、温度は変わりませんでしたよ～
＼|○´ω`|／＼|´ω`●|

インフルエンザ・感染性胃腸炎が流行らないためにも予防のため必ず換気して㇏!!

あと、㇏㇏㇏㇏㇏㇏
㇏㇏㇏㇏!!!



先日、教室の空気検査をおこないました。4つの教室の結果の中で、一番良かったクラスと悪かったクラスを比べてみました(´・D´)/ Aクラスは、廊下側の窓と教室の窓を開け換気を行いながら授業を受けていました。その結果、基準濃度よりも低い数値ができました。 Bクラスと比べると、0.23%の差があります。10分換気するだけでも、数値は低くなります。休み時間は、Let's 換気 (*´▽´*)

空気検査
たのしかった～(*´▽´*)

各教室を検査してみて二酸化炭素濃度が低いクラスは勉強のしやすい環境になっていましたが、二酸化炭素濃度の高いクラスはどんよりとした空気で頭が痛くなりそうな空気でした。

また、AクラスとBクラスとの差が大きく、検査をしてみてとてもおもしろかったです!!!



保健便り作成者 2-6 保健委員