

教室の空気検査の結果をお知らせします！！

12月11日（火）5校時に、学校薬剤師の先生と2年2組保健委員が教室の空気検査を実施しました！

**[空気検査の方法]** 測定器で各教室内の「二酸化炭素の濃度」を測定します。

**[空気検査の結果]** ※ファンヒーターは1、3年生。ブルーヒーターは2年生が使用しています。

	二酸化炭素濃度	窓の開閉	温度	湿度	暖房器具の使用
A	<b>0.83%</b>	閉	19.6℃	64%	ファンヒーター使用
B	<b>0.4%</b>	閉	19.6℃	54%	4校時目まで ブルーヒーター使用
C	<b>1.0%</b>	閉	19.8℃	53%	ブルーヒーター使用

※二酸化炭素濃度の基準濃度は0.15です！

どの教室も基準濃度0.15%を超えています！

眠くなったり、体調を崩しやすくなります。こまめな換気を！！  
窓を開けてこまめに換気しましょうね！

頭痛、眠気、倦怠感（だるい）、  
集中できない、吐き気がする。  
こんな症状があるときは、換  
気をしましょう

学校薬剤師の先生からアドバイス！



- 2年生の教室は特に二酸化炭素濃度の上昇が強いので一部の窓の開放を常にしたり、休み時間ごとに窓を開けること！！
- 温度によって暖房をOFFすること！！
- ※特に2年生の教室は自分たちで管理しよう
- 1、3年生の教室は湿度が低くなるので、加湿を充分にすること！！

**インフルエンザ感染拡大中！！**

現在、本校でもインフルエンザが流行しています。手洗い、うがい、マスク着用を心掛けましょう！！！！

インフルエンザって辛いよね。予防のためにも、手洗いうがい、部屋の換気しっかりしよう！！

